



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ

.....

จังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ ๑๙๒ ลูก ราคา กลางของแบตเตอรี่ ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกาศสอบราคาข้างครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันราชการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ในวัน เวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิม พระเกียรติจุฬารัตน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนด เปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬารัตน์ชั้น ๖ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาจะต้องยื่นของสอบราคา ก่อนกำหนดวันเปิดซองสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ จุฬารัตน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐-๕ ต่อ ๓๖๕๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

me *mr*

(นายเกรียงไกร โกวิทางกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณลักษณะเฉพาะแบตเตอรี่

๑.ความต้องการ เป็นแบตเตอรี่ใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑๙๒ ลูก

๒.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- แบตเตอรี่ใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น SD1500V และ รุ่น SD2000V รวม ๓ เครื่อง ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ


๓.คุณลักษณะเฉพาะ


- ๓.๑ เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบบปิดมิดชิด (sealed lead – acid) ขนาด ๒๑ AH ๑๒ V
- ๓.๒ ขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ ๗๗ x ๑๘๑ x ๑๖๗ มม.(± ๑ มม.)
- ๓.๓ ขั้วต่อมาตรฐาน T3/T12 (Standard)
- ๓.๔ ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑


๔.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ๒ ปี ระหว่างรับประกัน ถ้ามีการเสีย ผู้ขายต้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้
- ๔.๒ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนที่มีใบแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตแบตเตอรี่โดยตรง หรือเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
- ๔.๓ ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้ง เข้ากับเครื่องสำรองไฟให้เรียบร้อย และทดสอบการใช้งาน จนเครื่องสำรองไฟสามารถใช้งานได้
- ๔.๔ ถ้าหากการดำเนินการติดตั้งแบตเตอรี่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องสำรองไฟ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๕.วงเงินในการจัดหา จำนวนวงเงิน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอุบล รัตน์พันธ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพงษ์ ไควบุตร)

