



กลุ่มงานพัสดุ
 รับเลขที่ ๑๕๓๕/๖๖๕
 วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๗๐๗

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสำรองเข้าอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน และกำหนดราคากลาง เพื่อให้บริการกับผู้มารับบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งานแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกฤษวัชร ทองสุก)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
 (นายสมพงษ์ ไควบุตร)

(นายอุบลรัตน์ พันธุ์)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

มอบ.....
 นายอินยง ไทยยงค์
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เฉพาะงานจ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสำรองเข้าอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๙๙,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ จำนวน ๑๙๙,๕๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สืบจาก ๒ บริษัท
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีม-ไทย เซอร์วิส จำนวน ๑๙๙,๕๐๐.-บาท
 ๒. บริษัทคอมพิวเตอร์(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวน ๒๖๖,๐๐๐.-บาท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษวัชร ทองสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพงษ์ โค้วบุตร)

คุณลักษณะเฉพาะจ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสำรองเข้าอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น และราคากลาง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสำรองเข้าอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน ให้ใช้งานให้
ถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐาน

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ ผู้ขายต้องเสนอราคาพร้อมแนบรายละเอียดของสายไฟฟ้าที่นำมาติดตั้ง

๒.๒ เป็นสายไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน

๒.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด

๒.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการจนสามารถใช้งานได้ตีตามมาตรฐาน

๓. คุณลักษณะทางเทคนิค

๓.๑ ต้องเป็นสายไฟฟ้า THW ๙๕ Sqmm โดยเฉพาะ เดินระบบสายไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมไฟฟ้า
ระบบสำรองจากห้องควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น มาที่จุดต่อเชื่อมสายไฟฟ้า
หลังอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น จำนวน ๑ งาน และได้มาตรฐาน โดยมีหลักฐานมาแสดง

๓.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อเบรกเกอร์ ขนาด ๔๐๐ แอมป์ ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสำรอง
จำนวน ๑ งาน โดยเฉพาะ และได้มาตรฐาน โดยมีหลักฐานมาแสดง

๓.๓ ติดตั้งรางเคเบิลเทรย์รับระบบสายไฟฟ้าแรงต่ำจากตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบสำรองภายในอาคาร
อุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น มาที่จุดต่อเชื่อมสายไฟฟ้าหลังอาคารอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น บริเวณหลังคา
ทางเดินหลังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑,๖๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ งาน

๓.๔ จุดเชื่อมต่อสายทุกจุดให้ถูกต้องปลอดภัยได้มาตรฐานการต่อสาย

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

๕. วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อครั้งนี้ : เป็นเงินจำนวน ๑๙๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษวัชร ทองสุข)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพงษ์ โควบุตร)