



บันทึกข้อความ

กลุ่มงานพัสดุ
รับเลขที่. ท.ศ.ย.ค. / ๒๕๖๕
วันที่. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลาง

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/

วันที่

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๔๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และกำหนดราคากลาง เพื่อให้บริการกับผู้มารับบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๒๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมพงษ์ โควบุตร)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชรพัฐ อนุาสีธิ์)

(นายอุบล รัตนพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มอบ.....
นายอินยง ไชยสงค์
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก และราคากลาง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก เพื่อใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อาคารหัวใจและหลอดเลือด ๑๒ ชั้น จำนวน ๘ เครื่อง

๒. คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑
- ๒.๒ แบตเตอรี่เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด
- ๒.๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ

๓. มาตรฐานและคุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด แบบปิดมิดชิดไม่น้อยกว่า ๑๒ V ๗.๒ Ah
- ๔.๑ แรงดันประจุไฟฟ้า ๑๒ V
- ๔.๒ กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๗.๒ Ah
- ๔.๓ ความกว้างไม่น้อยกว่าขนาด ๖.๕ cm
- ๔.๔ ความยาวไม่น้อยกว่าขนาด ๑๕ cm
- ๔.๕ ความสูงไม่น้อยกว่า ๙.๔ cm

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ หากเกิดการชำรุดในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งาน ผู้ขายต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้งานได้โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๕. วงเงินในการจัดหา เป็นจำนวนเงิน ๑๐๗,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมพงษ์ ไควบุตร)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชรพัฐ อุนาสิทธิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๒ V ๗.๒ Ah จำนวน ๑๖๐ ลูก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑๐๗,๒๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ จำนวน ๑๐๗,๒๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) สืบจาก ๖ บริษัท

๑. PB ไพบูลย์ร้อยเอ็ดธุรกิจ

๒. หจก.ผดุงธรรมการไฟฟ้า

๓. ร้าน นานาภัณฑ์

๔. ร้านINDY Telecom


๕. ร้าน ที.เอส.วี.เรสคิวซ็อบ

๖. ร้านโจ้ไซเรน

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมพงษ์ โควบุตร)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชรพัทธ์ อนุสิทธิ์)