



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๒๐๐ ต่อ ๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๒.๑๐๑/๗๕๕๓

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๕๘๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งระบบไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๒๐๙,๗๕๐ บาท (สองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

### ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/คำสั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ปฏิบัติราชการแทนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี และดำเนินการทุกขั้นตอนครั้งหนึ่งภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๖๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ).....*ปวีท์*.....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐวดี ขวัญศิริกุล)

(ลงชื่อ).....*สุพ.*.....กรรมการ

(นายเสพชัย ทองสุพล)

(ลงชื่อ).....*ทกทิ*.....กรรมการ

(นางสาวศศิชล แนนอุตร)

*ชช*  
นายอินยง ไชยงค์  
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

*1*  
(นายณรงค์ชัย สังขา)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

*gu*  
(นายอบส รัตนพันธ์)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

*✓*  
(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อจ้างติดตั้งไปป์ไลน์ จำนวน ๑ งาน

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๒๐๙,๗๕๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

เป็นเงิน ๒๐๙,๗๕๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากท้องตลาด

๑. บริษัท ไฟกัส เมดิคอล จำกัด

๒. บริษัท พีพีที เมดิคอล ซัพพลายส์ จำกัด

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวณัฐวดี ขวัญศิริกุล

ลงชื่อ.....*ณัฐวดี*.....ประธานกรรมการ

๒. นายเสพียบ ทองสุพล

ลงชื่อ.....*เสพียบ*.....กรรมการ

๓. นางสาวศศิชล แน่นอุดร

ลงชื่อ.....*ศศิชล*.....กรรมการ

ติดตั้งระบบไปป์ไลน์ 5 ห้องพร้อมอุปกรณ์

## Medical Gass Outlet

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดผนัง เพื่อใช้จ่ายก๊าซส่วนกลางของโรงพยาบาล

คุณลักษณะเฉพาะ

- หัวจ่ายสามารถรองรับความหนาของผนัง ตั้งแต่ 3/8 (10 mm) ถึง 1 1/4(32mm)
- หัวจ่ายแต่ละชนิดของก๊าซออกแบบให้มีสลักในการติดตั้งที่แตกต่างกันตามชนิดของก๊าซ
- หัวจ่ายทางการแพทย์มีสัญลักษณ์สีแดงถึงก๊าซแต่ละชนิด โดย  
สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของ Oxygen  
สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของ Vacuum
- หัวจ่ายเป็นวาล์วอัตโนมัติสามารถเปิดเองได้เมื่อมีการการเสียบ(adapter)หัวเสียบเพื่อจ่ายก๊าซ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานISO13485
- ผลิตภัณฑ์ของ Ohio ประเทศ USA

## รายละเอียดคุณลักษณะSuction Pipeline

วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลวใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์

คุณสมบัติทั่วไป

- ตัวเครื่องทำจากพลาสติกแข็ง
- มีปุ่มเปิด-ปิด อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
- มีปุ่มลูกบิดปรับอัตราแรงดูดใช้งานอยู่ด้านหน้า
- หน้าปัดแสดงแรงดูดสูญญากาศเป็นแบบAnalogมีขีดพร้อมแสดงตัวเลขแสดงค่าแรงดูดตั้งแต่ 0-760 mmHg
- มีหัวเสียบเข้ากับเซ็นทรัลไปป์ไลน์ เป็นแบบ Vacuum Quick Connector สามารถเสียบเข้ากับ Vacuum Outlet ของโรงพยาบาลได้

รอนิกส์

.....  
.....  
.....